О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2023г

№ пп	Наименование ПС (ТП)	Наименование присоединения	Место установки учета	Тип	Заводской номер	Коэф.тран			кВт	Итого кВт
1	РП-575	ТП-5430	ТП-5430	СЭТ-4ТМ.02.2	12065565	400	пер Базовый	0,6588	263,52	538,72
				СЭТ-4ТМ.02.2	12065622	400		0,6880	275,2	
2	ТП-4973	ТП-4973	ТП-4973	СЭТ4-1/1М	806113503	300	Радищева 33	0,8648	259,44	487,56
				СЭТ4-1/1М	806113622	300		0,7604	228,12	
3	ТП-5420	ТП-50051	ТП-50051	СЭТ-4ТМ.02.М.11	804110005	500	Вилонова 22	0,3328	166,4	247,4
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	804110116	500		0,1620	81	
4	РП-609	РП-609	ТП 26033	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0802130325	2000	Рощенская 44	0,2248	449,6	1711,2
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0810144417	2000		0,6308	1261,6	
5	ТП 10004	ТП 10004	ТП 10004	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812120363	200	Машинная 3а	0,3308	66,16	188
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812120203	200		0,6092	121,84	
6	ООО "УК "Новая территория"	В ТП 44161 на кабельных наконечниках	ТП 44161	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812114520	500	Токарей 40	0,3148	157,4	352,6
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812114498	500		0,3904	195,2	
7	РП 578, ТП 1855	В ТП 11007 ул. Гоголя,57	ТП - 11007 Т-1	СЭТ-4ТМ.03М.09 (6,2)	810136579	300	Гоголя,57	0,5200	156	270,36
		В ТП 11007 ул. К-Маркса,12	ТП - 11007 Т-2	СЭТ-4ТМ.03М.09 (6,2)	810136658	300		0,3812	114,36	
8	ТП 4513	ТП 4513,РУ		СЭТ-4ТМ. 02М.11 (6,2)	0806113123	300	Радищева 28	0,6420	192,6	400,44
				СЭТ-4ТМ.02М.11 (6,2)	0810144805	300		0,6928	207,84	
9	ПС Унипромедь	СМ1 ЛЭП 6кВ ПС Унипромедь	ВРУ жилого дома по ул. Круговая, д. 18	ПСЧ-4ТМ.05М.04.(6.2)	1108161780	300	Рудный	0,2068	62,04	88,44
	ТП 22602	СМ2 КЛ 6кВ ТП 22602-ТП 22612		ПСЧ-4ТМ.05М.04.(6.2)	1112160771	300		0,0880	26,4	