О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 2 полугодие 2022г.

№ пп	Наименование ПС (ТП)	Наименование присоединения	Место установки учета	Тип	Заводской номер	Коэф.тран			кВт	Итого кВт
1	РП-575	ТП-5430	ТП-5430	СЭТ-4ТМ.02.2	12065565	400	пер. Базовый	0,9197	367,88	709,64
				СЭТ-4ТМ.02.2	12065622	400		0,8544	341,76	
2	ТП-4973	ТП-4973	ТП-4973	СЭТ4-1/1М	806113503	300	Радищева 33	1,2886	386,58	644,37
				СЭТ4-1/1М	806113622	300		0,8593	257,79	
3	ТП-5420	ТП-50051	ТП-50051	СЭТ-4ТМ.02.М.11	804110005	500	Вилонова 22	0,4659	232,95	347,95
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	804110116	500		0,23	115,00	
4	РП-609	РП-609	ТП 26033	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0802130325	2000	Рощинская 44	0,4316	863,20	2 717,80
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0810144417	2000		0,9273	1854,60	
5	ТП 10004	ТП 10004	ТП 10004	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812120363	200	Машинная 3а	0,516	103,20	246,98
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812120203	200		0,7189	143,78	
6	ООО "УК "Новая территория"	В ТП 44161 на кабельных наконечниках	ТП 44161	СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812114520	500	Токарей 40	0,5383	269,15	602,95
				СЭТ-4ТМ.02.М.11	0812114498	500		0,6676	333,80	
7	РП 578, ТП 1855	В ТП 11007 ул. Гоголя,57	ТП - 11007 Т-1	СЭТ-4ТМ.03М.09 (6,2)	810136579	300	Гоголя,57	0,7748	232,44	373,11
		В ТП 11007 ул. К-Маркса,12	ТП - 11007 Т-2	СЭТ-4ТМ.03М.09 (6,2)	810136658	300		0,4689	140,67	
8	ТП 4513	ТП 4513,РУ		СЭТ-4ТМ. 02М.11 (6,2)	0806113123	300	Радищева 28	0,6869	206,07	480,42
				СЭТ-4ТМ.02М.11 (6,2)	0810144805	300		0,9145	274,35	
9	ПС Унипромедь	СМ1 ЛЭП 6кВ ПС Унипромедь яч.20-ТП 22612	ВРУ жилого дома по ул. Круговая, д. 18	ПСЧ-4ТМ.05М.04.(6.2)	1108161780	300	Рудный	0,2833	84,99	120,36
	ТП 22602	СМ2 КЛ 6кВ ТП 22602-ТП 22612		ПСЧ-4ТМ.05М.04.(6.2)	1112160771	300		0,1179	35,37	